



BETTA

سیمومت 4 رله صنعتی بتا

توصیف مقدماتی محصول

سیمومت 4 رله صنعتی بتا یک دستگاه دو زبانه (فارسی-انگلیسی) قابل کنترل از طریق سیم کارت و ریموت است. این دستگاه دارای 4 عدد رله صنعتی است که از طریق تماس با سیمکارت داخل دستگاه، پیامک، اپلیکیشن موبایل و ریموت قابل کنترل هستند و پس از دریافت فرمان، گزارش عملکرد رله را از طریق پیامک به کاربر ارسال می‌کند.

سیمومت 4 رله دارای 2 عدد ورودی جهت اتصال انواع سنسور، دزدگیر و ... است تا در صورت تحریک شدن از طریق ارسال پیامک به مدیران سیستم اطلاع رسانی کند.

مشخصات فنی	
12 ~ 24VAC/VDC	تغذیه ورودی
Free Voltage 4 عدد رله	خروجی
7A	جریان خروجی
2 عدد	ورودی سنسور
2 عدد	تعداد مدیر
250 عدد	ظرفیت حافظه شماره تلفن
200 عدد	ظرفیت حافظه ریموت
207,2007,2013,2014	نوع ریموت
-10°C ~ +60°C	دماه کاری
115×90×40	(mm) ابعاد

ویژگی ها

- مناسب جهت کنترل درب های اتوماتیک، درب پارکینگ، کرکره برقی، سیستم های روشنایی، آبیاری مزرعه و گلخانه و ...
- قابلیت تنظیم مدد عملکرد رله ها، جهت اتصال به انواع وسایل جانبی (لحظه ای، ON/OFF و هفتگی)
- دارای باتری پشتیبان جهت حفظ زمان و تاریخ تنظیم شده
- امکان تنظیم 3 تایмер هفتگی برای هر رله جهت روشن و خاموش شدن اتوماتیک رله ها
- قابلیت کنترل رله 1 با شماره گیری از طریق تماس تلفنی، فقط و فقط با یک Missed Call


نحوه عملکرد دستگاه

پس از سیم بندی مناسب و قرار دادن سیمکارت، تغذیه مدار را وصل نمایید (در زمان روشن بودن دستگاه از قرار دادن سیم کارت جدا خودداری نمایید). پس از مدت کوتاهی دستگاه راه اندازی شده و بعد از شناسایی شبکه NET LED هر 3 ثانیه 1 چشمک و SYS LED هر 3 ثانیه 1 چشمک می‌زند. برای آشنایی بیشتر با LED های NET و SYS به "جدول عیوبیابی و وضعیت LED های نشانگر" مراجعه نمایید.

جهت عملکرد بهتر درب بازکن سیمومت 4 رله بتا به نکات زیر توجه داشته باشید:

- پیامک های تبلیغاتی را با توجه به اپراتور سیمکارت مورد استفاده، غیرفعال نمایید.
- در صورت ذخیره بودن شماره تلفن یا پیامک بر روی حافظه سیم کارت، لطفاً تمامی آنها را حذف نمایید.
- چنانچه از سیمکارت اعتباری ایرانسل استفاده می‌کنید، با ارسال یک پیامک خالی به 3941، سرویس اطلاع از هزینه تماس و اعلام باقیمانده شارژ را غیرفعال کنید.

تذکر مهم: قبل از روشن کردن دستگاه آنتن موجود در جعبه محصول را مطابق تصویر به آن متصل نمایید.



نکته: با توجه به اینکه رله های دستگاه تا جریان 7 آمپر را تامین می کنند در صورت استفاده برای لامپ های هالوژن یک مقاومت NTC را به صورت سری با لامپ به مدار متصل نمایید. (مطابق شکل مقابل)

جدول عیوبیابی و وضعیت LEDهای نشانگر

NET LED	
ماژول مخابراتی دستگاه خاموش است.	خاموش
ماژول مخابراتی در حال اتصال به شبکه اپراتور مربوطه است.	هر 0.6 ثانیه 1 چشمک
ماژول مخابراتی بهدرستی به شبکه متصل شده و آماده به کار است.	هر 3 ثانیه 1 چشمک
SYS LED	
دستگاه در حال راه اندازی اولیه یا راه اندازی مجدد است.	دائم روشن
دستگاه در حال عملکرد عادی است.	هر 1 ثانیه 1 چشمک
دستگاه در مدلرن است.	هر 0.6 ثانیه 2 چشمک
دستگاه در مدل ERASE است.	هر 0.6 ثانیه 5 چشمک
خطای سیم کارت (نبوت سیم کارت یا عدم قرار گیری مناسب در سوکت)	هر 3 ثانیه 2 چشمک
خطای PINCODE (پین کد سیم کارت غیرفعال نیست)	هر 3 ثانیه 3 چشمک
خطای شبکه (دستگاه قادر به پیدا کردن شبکه موبایل نیست)	هر 3 ثانیه 4 چشمک

تذکر: در صورت استفاده از این دستگاه برای اماکن با تعداد واحدهای بالا و کاربران زیاد و سایر مواردی که امکان ارسال گزارش انبوه وجود دارد جهت جلوگیری از اختلال در شبکه و عملکرد دستگاه، گزارش های ارسالی از دستگاه به مدیر و کابران را غیرفعال نمایید.

ثبت اولین شماره تماس در دستگاه (به عنوان مدیر سیستم)

با فشردن کلید لرن به مدت 2 ثانیه، SYS LED شروع به چشمک زدن کرده (2 چشمک در هر 0.6 ثانیه) و دستگاه آماده پذیرش تماس است. شخصی که با سیم کارت دستگاه تماس بگیرد به عنوان مدیر سیستم شناخته می شود. پس از برقرار شدن تماس، دستگاه تماس را رد نموده (Reject) و پیامک مدیریتی حاوی رمز دستگاه را به شماره مدیر ارسال می کند. پس از آن می توان با کمک نرم افزار یا فرمان های ارائه شده در جدول "فرمان ها و دستورات" از دستگاه استفاده کرد.

توجه: چنانچه شماره مدیر در حافظه دستگاه ذخیره شده باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود به عنوان مدیر کند، دستگاه با ارسال SMS به مدیر سابق، تغییر مدیر و شماره تماس وی را گزارش خواهد کرد.

ثبت مدیر دوم سیستم

بر روی این دستگاه امکان تعریف دو مدیر وجود دارد. جهت تعریف مدیر دوم می باشد و شخص جدیدی اقدام به ذخیره شماره تماس خود به عنوان مدیر اول با ارسال کد دستوری "شماره تلفن 1234AA" به دستگاه، آن شماره را به عنوان مدیر دوم ثبت کند.

مدیر دوم همانند مدیر اول، امکان ارسال تمامی فرامین و تنظیمات را خواهد داشت با این تفاوت که مدیر دوم مجاز به حذف مدیر اول نیست.

نحوه کددھی ریموت

با فشردن کلید لرن به مدت 2 ثانیه، SYS LED شروع به چشمک زدن کرده (2 چشمک در هر 0.6 ثانیه) و دستگاه منتظر فشرده شدن دکمه ریموت کنترل و دریافت کد آن است. در این زمان یکی از دکمه های ریموت را 1 ثانیه فشار دهید. جهت کددھی ریموت بعدی پس از گذشت 10 ثانیه همین مراحل را تکرار کنید.

تنظیم ساعت و تاریخ دستگاه

پس از راه اندازی دستگاه و تعریف مدیر ابتدا تقویم آن را از طریق اپلیکیشن یا وارد کردن کد دستوری زیر تنظیم کنید.

1234TSYYYYMMDDHHMMW

در دستگاه اسمارت سیمومت 4 رله نیاز است که حتماً روز هفته ای که تاریخ متعلق به آن روز است را به جای حرف W مطابق جدول مقابل قید نمایید.

به عنوان مثال: تنظیم تاریخ 1402/06/04 ساعت 12:30:12 روز شنبه ← 1234TS1402060412307

توضیح عملکرد رله ها

بر روی این دستگاه 4 عدد رله آزاد با قابلیت جریان دهی تا 240VAC/7A تعییه شده است. رله اول، رله ای است که جهت باز نمودن درب در نظر گرفته شده و از طریق ریموت کنترل، نرم افزار، پیامک و یا تماس تلفنی (Missed Call) با سیم کارت داخل دستگاه، قابل کنترل است. مابقی رله ها جهت اتصال و کنترل لوازم جانبی بر قی به کمک نرم افزار، پیامک و ریموت کنترل در نظر گرفته شده اند. علاوه بر این هر کدام از 4 رله دستگاه قابل برنامه ریزی جهت اجرای برنامه های اتوماتیک مانند آبیاری زمین های زراعی و گلخانه نیز هستند.

تنظیم مد عملکرد رله ها

امکان تعریف 3 مد عملکرد مختلف برای هر رله به صورت مجزا وجود دارد:

مد لحظه ای (momentary)

چنانچه برای هر کدام از رله‌ها زمانی بین ۱ تا ۹۹۹ ثانیه تنظیم شود، پس از ارسال فرمان روشن، رله فعال و با سپری شدن زمان تنظیم شده، به صورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. جهت تنظیم زمان روشن ماندن رله، مطابق نمونه برای هر رله کد دستوری زیر را پیامک کنید یا از طریق اپلیکیشن زمان را ارسال کنید.

1234R1T5 تنظیم زمان عملکرد رله ۱ به مدت ۵ ثانیه:

نکته: در صورتی که رله در مد لحظه ای فعال باشد با فشردن دکمه ریموت یا ارسال پیامک روشن کردن رله، زمان رله تمدید خواهد شد. به عنوان مثال اگر زمان رله ۱۰۰ ثانیه باشد و ۹۰ ثانیه از این زمان سپری شده باشد با فشردن همان دکمه ریموت یا ارسال پیامک، این زمان تمدید شده و رله تا ۱۰۰ ثانیه پس از دریافت فرمان روشن می‌ماند. در صورت تمایل به خاموش کردن رله پیش از اتمام زمان تنظیم شده، دکمه خاموش رله را در نرم‌افزار انتخاب نمایید.

مد حافظه دار (Latch)

با وارد کردن زمان ۰ برای هر کدام از رله‌ها، آن رله به صورت ON/OFF عمل خواهد کرد. در این وضعیت جهت خاموش و روشن کردن رله با نرم افزار، از دکمه خاموش و روشن موجود در نرم‌افزار استفاده نمایید و یا جهت کترل رله با ریموت کنترل، با فشردن دکمه ریموت، رله فعال شده و با فشردن مجدد همان دکمه رله غیرفعال خواهد شد.

1234R2T0 تنظیم مد عملکرد ON/OFF برای رله ۲:

مد برنامه هفتگی (Timer)

برای هر رله می‌توان ساعاتی را در طول شباهه روز جهت روشن و خاموش شدن آن (حداکثر تا ۳ مرتبه) انتخاب کرد تا در آن ساعات مشخص به صورت اتوماتیک رله روشن و خاموش شود. همچنین این امکان وجود دارد که این عملیات در روزهای خاصی از هفته یا هر روز انجام شود.

برنامه هفتگی هر رله را می‌توانید از طریق اپلیکیشن به آسانی انجام دهید. اما اگر به هر دلیلی به اپلیکیشن دسترسی ندارید مطابق فرمت زیر برنامه هفتگی هر رله را برای دستگاه پیامک کنید:

1234R3Q0940114020402100214223001111101 تنظیم برنامه هفتگی برای رله ۳:

روزهای عملکرد (هر روز هفته بجز جمعه ها)	ساعت خاموش سوم	ساعت روشن سوم	ساعت خاموش دوم	ساعت روشن دوم	ساعت خاموش اول	ساعت روشن اول	مد عملکرد	شماره رله	رمز عبور
1111101	23:00	21:42	21:00	20:40	11:40	09:40	Q	R3	1234

نکته: در تنظیم روزهای عملکرد ترتیب نوشتمن از چپ به راست از روز یکشنبه شروع می‌شود.

نکته: برای غیرفعال کردن زمان روشن و خاموش شدن هر بازه به جای اعداد آن ۰۰۰۰۰۰۰۰ (۸ عدد صفر) را وارد کنید.

نکته: بهتر است از ساعت شروع اول تا ساعت خاموش سوم، زمان‌ها افزایشی باشند.

نکته: با تعریف مد Timer، هر رله فقط طبق زمان بندی انجام شده به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می‌شود و روش‌های دیگر (تماس، sms، ریموت کنترل و...) غیرفعال می‌شوند.

نکته: جهت بازگشت به حالت قبل تایمர مجدداً زمان رله را تنظیم کنید.

نحوه عملکرد تحریک ها

این دستگاه دارای ۲ تحریک IN1 و IN2 است. تحریک‌ها برای ارسال گزارش فعال و یا غیرفعال شدن وضعیت یک ورودی مانند قطع و وصل شدن برق شهر، باز شدن درب، وضعیت سنسور آب، وضعیت سنسور رطوبت و... در نظر گرفته شده اند.

هر کدام از تحریک‌های IN1 و IN2 با دریافت فرمان (به صورت کنکات بدون ولتاژ) از سنسور، به مدیران سیستم پیام "تحریک: فعال" را ارسال می‌کنند و با برطرف شدن تحریک پیامک "تحریک: غیرفعال" را ارسال می‌کنند.

بازگرداندن به تنظیمات کارخانه (Reset Factory)

برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات پیش‌فرض، ابتدا برق ورودی دستگاه را قطع نموده، سپس کلید لرن را فشرده و نگهدارید، برق ورودی را مجدد وصل نمایید، SYS LED چشمک زن شده و پس از گذشت ۱۰ ثانیه دائم روشن می‌شود. حال دکمه لرن را رها کنید. در این حالت دستگاه Reset Factory شده و تمام حافظه‌های دستگاه پاک می‌شوند، رمز دستگاه به '1234'، مد عملکرد رله ۱ لحظه ای با تایم ۲ ثانیه و مابقی رله‌ها به مد حافظه دار تغییر خواهند یافت (ساعت و تاریخ دستگاه نیز حفظ می‌شود).

فرمان‌ها و دستورات

در تمام مراحل دستورات، منظور از ۱۲۳۴ کلمه عبور ۴ رقمی دستگاه است. لطفاً پس از تغییر رمز عبور، رمز جدید را جایگزین ۱۲۳۴ نمایید. توجه داشته باشید، تمامی دستورات از چپ به راست هستند و دستگاه به حروف بزرگ و کوچک و یا اعداد فارسی و انگلیسی حساس نیست.

تمامی دستورات قابل اجرا از سوی مدیر ۱ و مدیر ۲ هستند. جهت فعال یا غیرفعال کردن گزارش‌های ارسالی به مدیر، در کد دستوری برای مدیر اول به جای N عدد ۱ را وارد کنید و برای مدیر دوم به جای N عدد ۲ را وارد کنید.

دستورات	عملکرد و یا نحوه استفاده
CHECK	رمز ورود، تعداد حافظه خالی شماره تلفن و ریموت کنترل را فقط به شماره مدیر ارسال می‌کند.
CHECKR	وضعیت و زمان عملکرد رله ها و تحریک ها
1234CL	زبان دستگاه تغییر کرده و زبان جدید با پیامک به مدیر اعلام می‌شود.
1234CD	تنظیم تقویم شمسی یا میلادی. با هر بار ارسال SMS تقویم تغییر کرده و گزارش آن ارسال می‌شود.
1234TSYYYYMMDDHHMMW	تنظیم ساعت و تاریخ و روز هفته (مثال: تنظیم تاریخ 1402/12/28 ساعت 15:18 روز دوشنبه ← (1234TS1402122815182)
1234CF فرمول کنترل شارژ	متن بعد از CF به عنوان فرمول کنترل شارژ ذخیره می‌شود. (مثال: #1*141*1234CF*)
1234CF	فرمول کنترل شارژ موجود در حافظه پاک می‌شود.
1234CC	میزان اعتبار سیمکارت را با توجه به فرمول شارژ ذخیره شده، از اپراتور استعلام و نتیجه را پیامک می‌کند.
1234AC رمز شارژ + فرمول	برای افزایش میزان اعتبار، فرمول و رمز شارژ را کامل وارد نمایید. (مثال: #1234AC*141*1234567890123456#)
1234AD شماره موردنظر	شماره واردشده را به حافظه اضافه می‌کند و نتیجه را با پیامک به مدیر ارسال می‌کند. (مثال: (1234AD02188404408)
1234AA شماره موردنظر	تعريف مدیر دوم
1234DN شماره موردنظر	شماره تلفن واردشده را از حافظه حذف می‌کند و نتیجه را با پیامک به مدیر ارسال می‌کند. (مثال: (1234DN02188404408)
1234DAN	تمام شماره تلفن های موجود در حافظه (غیر از مدیر اول و مدیر دوم) را حذف می‌کند.
1234DRNNN	حذف ریموت موردنظر. N، عددی بین 1 تا 200 است. مثال: حذف ریموت شماره 12 ← 1234DR12
1234DAR	تمام ریموت های کد شده را از حافظه دستگاه پاک می‌کند.
1234SL	لیست شماره تلفن های موجود در حافظه به مدیر پیامک می‌شود. (هر پیامک حاوی 10 شماره تلفن است.)
1234CP رمز 4 رقمی	تغییر رمز ورود. (مثال: 1234CP5678 این دستور، رمز پیشفرض 1234 را به 5678 تغییر خواهد داد.)
1234RNON	رله N ام دستگاه روشن می‌شود. (به جای N شماره رله موردنظر را وارد کنید)
1234RNOFF	رله N ام دستگاه خاموش می‌شود. (به جای N شماره رله موردنظر را وارد کنید)
1234RNN نام	تغییر نام رله N ام دستگاه (به جای N اول شماره رله موردنظر را وارد کنید) (مثال: تغییر نام رله 1 به درب پارکینگ ← درب پارکینگ (1234R1N))
1234RNN	حذف نام رله N ام دستگاه (به جای N اول شماره رله موردنظر را وارد کنید)
1234INN نام	تغییر نام ورودی (INPUT) N ام دستگاه (به جای N اول شماره ورودی موردنظر را وارد کنید) (مثال: تغییر نام ورودی 1 به سنسور رطوبت ← سنسور رطوبت (1234I1N))
1234INN	حذف نام ورودی N ام دستگاه (به جای N اول شماره ورودی موردنظر را وارد کنید) (مثال: حذف نام ورودی 1 ← (1234I1N))
1234RNT زمان	زمان روشن بودن رله 0-999 ثانیه (به جای N شماره رله موردنظر را وارد کنید) (مثال: تغییر زمان رله 2 به 90 ثانیه ← (1234R2T90))
1234RPSNON	فعال کردن Log رله ها، جهت ارسال گزارش به مدیر N ام، در زمان استفاده کاربر با پیامک از دستگاه
1234RPSNOFF	غیرفعال کردن Log رله ها، جهت ارسال گزارش به مدیر N ام، در زمان استفاده کاربر با پیامک از دستگاه
1234RPCNON	فعال کردن Log رله 1، جهت ارسال گزارش تماس گیرنده برای فعال کردن رله 1، به مدیر N ام
1234RPCNOFF	غیرفعال کردن Log رله 1، جهت ارسال گزارش تماس گیرنده برای فعال کردن رله 1، به مدیر N ام
1234RPUON	فعال کردن Log رله ها، جهت ارسال گزارش وضعیت عملکرد (خاموش یا روشن شدن) این رله به کاربر
1234RPUOFF	غیرفعال کردن Log رله ها، جهت ارسال گزارش وضعیت عملکرد (خاموش یا روشن شدن) این رله به کاربر
1234RPRNON	فعال کردن Log ریموت، جهت ارسال گزارش به مدیر N ام در زمان استفاده از ریموت کنترل
1234RPRNOFF	غیرفعال کردن Log ریموت جهت ارسال گزارش به مدیر N ام در زمان استفاده از ریموت کنترل
1234SV	نسخه سخت افزار و نرم افزار دستگاه به مدیر پیامک می‌شود.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده دفترچه راهنمای این محصول به سایت شرکت بتا (www.beta.ir) مراجعه نمایید.



دانلود کاتالوگ



وب اپلیکیشن



اپلیکیشن اندروید

